



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30.

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

Номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastehnika.by,

в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Сигнализатор загазованности метаном СЗМ,

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30.

ТУ ВУ 100270876.188-2017 «Сигнализатор загазованности метаном СЗМ»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027101000,

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 18942 ЭМС от 30.06.2022, выданного Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085. Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 10296 выдан 13.06.2020 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.

Дополнительная информация:

Примененный стандарт: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Условия хранения: складские помещения с температурой воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С, относительной влажности 80 % при температуре 25 °С и в отсутствии агрессивных и ароматических паров и газов. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента реализации. Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы – 10 лет (при условии замены датчика через каждые 2 года эксплуатации).

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.07.2027 включительно.


(подпись) М.П. 

Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 002.03 02014

Дата регистрации декларации о соответствии 08.07.2022