



МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ  
СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ  
ВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ  
(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)

вул. Казінца, 86, корп. 1, 220108, г. Мінск  
тэл. (017) 218 47 01, тэл./факс (017) 218 47 11  
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

05.01.2023 № 40/08-21/463/нр, 463/нр-гон  
На № 16-12/3509 ад 29.12.2022

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ  
ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(ГОСПРОМНАДЗОР)

ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск  
тел. (017) 218 47 01, тел./факс (017) 218 47 11  
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»

ул. Гурского, 30,  
220015, г. Минск

О рассмотрении 02.01.2023


Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), рассмотрев в пределах компетенции Ваше обращение и представленные материалы, сообщает.

В соответствии с пунктом 16 приложения 2 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности» газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных, и других организаций, за исключением жилищного фонда, относятся к потенциально опасным объектам газораспределительной системы и газопотребления.

Согласно Правилам по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 (далее – Правила), объекты газораспределительной системы включают в себя, в том числе, наружные распределительные газопроводы городов и населенных пунктов от источника газа до отключающего устройства на газопроводе-вводе к объекту газопотребления.

Узлы редуцирования и учета газа домовые (далее – УРУГД), узлы редуцирования газа домовые (далее – УРГД) не входят в перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614.

Таким образом, разрешение (свидетельство) Госпромнадзора на право изготовления УРУГД по КД 11.00.6.2.00.000 для применения на объекте «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС «Белица» не требуется.



Вместе с тем, в соответствии с пунктом 324 Правил, газовое оборудование (технические устройства), применяемое в УРУГД, УРГД, в том числе иностранного производства, попадающее под действие технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, должно иметь документы оценки соответствия этим регламентам (сертификат, декларацию), быть промаркировано единым знаком обращения.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Первый заместитель  
начальника департамента



Н.А.Богдан